

BESCHEINIGUNG

Für das
Fernwärmenetz Oberhausen
der
Energieversorgung Oberhausen AG

wurde mit den Bilanzdaten der Jahre 2015 bis 2017
ein Primärenergiefaktor nach FW-309-1 (Mai 2014) von

$$f_{P,FW} = 0,13$$

ermittelt.

Die Wärmebereitstellung erfolgte dabei zu einem Anteil von

84,2 %

aus KWK-Prozessen.

Die Bescheinigung ist gültig* bis zum 11.03.2028.

Essen, 12.03.2018



Dipl.-Ing. (FH) Richard Lindenau
f_p-Gutachter-Nr.: FW 609-186

* Die Gültigkeitsdauer bleibt unberührt von Änderungen der Primärenergiefaktoren der eingesetzten Brennstoffe, des Strommixes und des Verdrängungsmixes. Bei Änderungen der Anlagenkonfiguration oder des Energieträgermixes der betrachteten Anlage, die eine wesentliche Erhöhung des Primärenergiefaktors bewirken, ist mit den Bilanzdaten des Folgejahres unverzüglich der Primärenergiefaktor neu zu berechnen und zu bescheinigen.