

Gaskenndaten

Feste Größen:

Abrechnungstemperatur:	288,15 Kelvin (=15°C)
Normtemperatur:	273,15 Kelvin
Abrechnungsluftdruck:	1009,90 mbar
Normluftdruck:	1013,25 mbar
Effektivdruck:	22,00 mbar
Z-Faktor berechnet:	0,9654

Brennwerte:

Monat	Ausspeisezone	Monatl. Abrechnungsbrennwerte (kWh/m ³ n)	
		Monatswert	Jahreswert*
April 2023	ohne Borbeck	10,283	10,331
	nur Borbeck	10,279	10,329
März 2023	ohne Borbeck	10,301	10,338
	nur Borbeck	10,297	10,337
Februar 2023	ohne Borbeck	10,346	10,348
	nur Borbeck	10,341	10,348
Januar 2023	ohne Borbeck	10,341	10,351
	nur Borbeck	10,339	10,352
Dezember 2022	ohne Borbeck	10,344	10,356
	nur Borbeck	10,344	10,356
November 2022	ohne Borbeck	10,336	10,357
	nur Borbeck	10,339	10,358
Oktober 2022	ohne Borbeck	10,337	10,362
	nur Borbeck	10,334	10,363
September 2022	ohne Borbeck	10,287	10,366
	nur Borbeck	10,285	10,367
August 2022	ohne Borbeck	10,281	10,369
	nur Borbeck	10,274	10,370
Juli 2022	ohne Borbeck	10,354	10,371
	nur Borbeck	10,354	10,373
Juni 2022	ohne Borbeck	10,376	10,371
	nur Borbeck	10,379	10,372
Mai 2022	ohne Borbeck	10,393	10,370
	nur Borbeck	10,403	10,372
April 2022	ohne Borbeck	10,364	10,367
	nur Borbeck	10,367	10,369
März 2022	ohne Borbeck	10,377	10,363
	nur Borbeck	10,380	10,365
Februar 2022	ohne Borbeck	10,365	10,354
	nur Borbeck	10,368	10,356
Januar 2022	ohne Borbeck	10,367	10,345
	nur Borbeck	10,367	10,348
Dezember 2021	ohne Borbeck	10,351	10,333
	nur Borbeck	10,352	10,338
November 2021	ohne Borbeck	10,383	10,325
	nur Borbeck	10,383	10,331

* Der Jahreswert ist der Durchschnitt der vorangegangenen 12 Monate.