

Gaskenndaten

Feste Größen:

Abrechnungstemperatur:	288,15 Kelvin (=15°C)
Normtemperatur:	273,15 Kelvin
Abrechnungsluftdruck:	1009,90 mbar
Normluftdruck:	1013,25 mbar
Effektivdruck:	22,00 mbar
Z-Faktor berechnet:	0,9654

Brennwerte:

Monat	Ausspeisezone	Monatl. Abrechnungsbrennwerte (kWh/m ³ n)	
		Monatswert	Jahreswert*
November 2024	ohne Borbeck	10,280	10,306
	nur Borbeck	10,275	10,298
Oktober 2024	ohne Borbeck	10,288	10,306
	nur Borbeck	10,287	10,297
September 2024	ohne Borbeck	10,228	10,304
	nur Borbeck	10,229	10,296
August 2024	ohne Borbeck	10,218	10,304
	nur Borbeck	10,256	10,295
Juli 2024	ohne Borbeck	10,197	10,304
	nur Borbeck	10,181	10,293
Juni 2024	ohne Borbeck	10,266	10,305
	nur Borbeck	10,240	10,295
Mai 2024	ohne Borbeck	10,329	10,304
	nur Borbeck	10,322	10,294
April 2024	ohne Borbeck	10,306	10,302
	nur Borbeck	10,301	10,293
März 2024	ohne Borbeck	10,328	10,300
	nur Borbeck	10,315	10,291
Februar 2024	ohne Borbeck	10,336	10,297
	nur Borbeck	10,323	10,289
Januar 2024	ohne Borbeck	10,330	10,299
	nur Borbeck	10,323	10,292
Dezember 2023	ohne Borbeck	10,314	10,300
	nur Borbeck	10,306	10,294
November 2023	ohne Borbeck	10,279	10,305
	nur Borbeck	10,268	10,301
Oktober 2023	ohne Borbeck	10,247	10,312
	nur Borbeck	10,254	10,309
September 2023	ohne Borbeck	10,214	10,317
	nur Borbeck	10,183	10,313
August 2023	ohne Borbeck	10,219	10,318
	nur Borbeck	10,218	10,315
Juli 2023	ohne Borbeck	10,225	10,320
	nur Borbeck	10,226	10,317
Juni 2023	ohne Borbeck	10,198	10,322
	nur Borbeck	10,182	10,320

* Der Jahreswert ist der Durchschnitt der vorangegangenen 12 Monate.