

Veröffentlichungspflichten nach §27 Abs.2 GasNEV 2020

Nr.1 - Länge des Gasleitungsnetzes (ohne Hausanschlussleitungen) zum 31.12.2020

Metriken	Leitungslänge (km)			
	Hausanschlussleitung		Leitung ohne Hausanschlussleitung	
Ausprägung Leitung	Nennndruck	Betriebsdruck	Nennndruck	Betriebsdruck
Druckbereich				
Hochdruck HD 4 (> 70 bar)	0	0	0	0
Hochdruck HD 3 (> 16 bar und <= 70 bar)	0	0	0	0
Hochdruck HD 2 (> 5 bar und <= 16 bar)	2	0	56	0
Hochdruck HD 1 (> 1 bar und <= 5 bar)	276	2	467	56
Mitteldruck MD (> 0,1 bar und <= 1 bar)	0	0	0	0
Niederdruck ND (<= 0,1 bar)	0	276	0	467

Nr.2 - Länge des Gasleitungsnetzes (ohne Hausanschlussleitungen) in der Hochdruckebene zum 31.12.2020

Leitungsdurchmesserklassen	Leitungslänge ohne HAL (km)
A (Nennweite DN: $x \geq 1000$ mm)	0,00
B (Nennweite DN: $700 \text{ mm} \leq x < 1000$ mm)	0,00
C (Nennweite DN: $500 \text{ mm} \leq x < 700$ mm)	0,00
D (Nennweite DN: $350 \text{ mm} \leq x < 500$ mm bzw. DA: $355 \text{ mm} \leq x < 500$ mm)	7,24
E (Nennweite DN: $200 \text{ mm} \leq x < 350$ mm bzw. DA: $225 \text{ mm} \leq x < 355$ mm)	44,90
F (Nennweite DN: $100 \text{ mm} \leq x < 200$ mm bzw. DA: $110 \text{ mm} \leq x < 225$ mm)	3,99
G (Nennweite DN: $x < 100$ mm bzw. DA: $x < 110$ mm)	0,04

Nr.3 - Im Jahr 2020 entnommene Jahresarbeit

Die entnommene Jahresarbeit betrug 1.104.108.016 kWh.

Nr.4 - Anzahl der Ausspeisepunkte jeweils für alle Druckstufen zum 31.12.2020

Druckbereich	Ausspeisepunkte - nach Druckbereich und Aktivierung - Gas (Stück)
Hochdruck HD 4 (> 70 bar)	0
Hochdruck HD 3 (> 16 bar und <= 70 bar)	0
Hochdruck HD 2 (> 5 bar und <= 16 bar)	0
Hochdruck HD 1 (> 1 bar und <= 5 bar)	20
Mitteldruck MD (> 0,1 bar und <= 1 bar)	0
Niederdruck ND (<= 0,1 bar)	24.754

Nr.5 - Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen

Zeitgleiche Jahreshöchstlast	Jahreshöchstlast (zeitgleich) - MW	Zeitstempel (TT.MM.JJJJ 00:00)
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen - Gas	464	07.12.2020 06:00