

## Veröffentlichungspflichten nach §23c Abs.4 EnWG

### Nr.1 - Länge des Gasleitungsnetzes (ohne Hausanschlussleitungen) zum 31.12.2023

Druckbereich	Leitungslänge			
	Hausanschlussleitung		Leitung ohne Hausanschlussleitung	
	Nenndruck	Betriebsdruck	Nenndruck	Betriebsdruck
Hochdruck HD 4 (>70 bar)	0	0	0	0
Hochdruck HD 3 (>16 bar und <= 70 bar)	0	0	0	0
Hochdruck HD 2 (>5 bar und <= 16 bar)	2	0	57	0
Hochdruck HD 1 (>1 bar und <= 5 bar)	278	2	469	57
Mitteldruck MD (>0,1 bar und <= 1 bar)	0	0	0	0
Niederdruck ND (<= 0,1 bar)	0	278	0	469

### Nr.2 - Länge des Gasleitungsnetzes (ohne Hausanschlussleitungen) in der Hochdruckebene zum 31.12.2023

Leistungsdurchmesserklassen	Leitungslänge ohne HAL (km)
A (Nennweite DN: x >= 1000mm)	0
B (Nennweite DN: 700mm <= x < 1000mm)	0
C (Nennweite DN: 500mm <= x < 700mm)	0
D (Nennweite DN: 350mm <= x < 500mm bzw. DA: 355mm <= x < 500mm)	7,23
E (Nennweite DN: 200mm <= x < 350mm bzw. DA: 225mm <= x < 355mm)	45,45
F (Nennweite DN: 100mm <= x < 200mm bzw. DA: 110mm <= x < 225mm)	3,99
G (Nennweite DN: x < 100mm bzw. DA: x < 110mm)	0,03

### Nr.3 - Im Jahr 2023 entnommene Jahresarbeit

Die entnommene Jahresarbeit betrug 1.212.183.125 kWh.

### Nr.4 Anzahl der Ausspeisepunkte jeweils für alle Druckstufen zum 31.12.2023

Druckbereich	Ausspeisepunkte - nach Druckbereich und Aktivierung - Gas (Stück)
Hochdruck HD 4 (>70 bar)	0
Hochdruck HD 3 (>16 bar und <= 70 bar)	1
Hochdruck HD 2 (>5 bar und <= 16 bar)	0
Hochdruck HD 1 (>1 bar und <= 5 bar)	22
Mitteldruck MD (>0,1 bar und <= 1 bar)	0
Niederdruck ND (<= 0,1 bar)	24875

### Nr.5 - Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen

	Jahreshöchstlast (zeitgleich) - MW	Zeitstempel (TT.MM.JJJJ 00:00)
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen - Gas	461	02.12.2023 09:00

### Nr.7 - Mindestanforderungen an die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Kooperationsvereinbarungen

Die Mindestanforderungen sind in den jeweiligen Verträgen geregelt, die [hier](#) zu finden sind.

### Nr.8 - Netzauslastung

Derzeit sind im Gasnetz der Oberhausener Netzgesellschaft mbH keine Engpässe vorhanden.