

Veröffentlichungspflichten nach §23c Abs.3 EnWG

§23c Abs.3 Nr.1 - Jahreshöchstlast je Netz- oder Umspannebenen

Netz- und Umspannebenen	Zeitgleiche Jahreshöchstlast - nach Netz- und Umspannebene - Strom (kW)
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS)	118.180
Mittelspannung (MS)	132.493
Mittelspannung/Niederspannung (MS/NS)	90.569
Niederspannung (NS)	81.490

[Lastverlauf HS/MS](#)

[Lastverlauf MS](#)

[Lastverlauf MS/NS](#)

[Lastverlauf NS](#)

§23c Abs.3 Nr.3 & 4 - Summenlast der nicht leistungsgemessenen

Kunden Die Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden wird, bedingt durch das analytische Bilanzierungsverfahren, in der Restlastkurve abgebildet.

[Restlastkurve als Lastgang](#)

[Netzverluste als Lastgang](#)

§23c Abs.3 Nr.5 - Höchstentnahme

Netz- und Umspannebenen	Höchstentnahmelast (kW)
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS)	96.939
Mittelspannung (MS)	118.499
Mittelspannung /Niederspannung (MS/NS)	91.747
Niederspannung (NS)	87.310

[Höchstentnahmelast HS/MS](#)

[Höchstentnahmelast MS](#)

[Höchstentnahmelast MS/NS](#)

[Höchstentnahmelast NS](#)

§23c Abs.3 Nr.6 - Summe aller Einspeisungen je Spannungsebene

Netz- und Umspannebenen	Summe Einspeisungen (kWh)
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS)	249.277.230
Mittelspannung (MS)	77.763.366
Mittelspannung/Niederspannung (MS/NS)	291.631
Niederspannung (NS)	17.204.405

[Einspeisungen HS/MS](#)

[Einspeisungen MS](#)

[Einspeisungen MS/NS](#)

[Einspeisungen NS](#)

§23c Abs.3 Nr.7 - Netzverluste je Netz- oder Umspannebene

Netz- und Umspannebenen	Netzverluste absolut	
	(kWh)	Netzverluste relativ (%)
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS)	3.982.135	0,69%
Mittelspannung (MS)	5.180.014	0,79%
Mittelspannung/Niederspannung (MS/NS)	5.495.748	1,28%
Niederspannung (NS)	15.838.492	3,82%

Der Preis betrug 17,31 ct/kWh.