

Veröffentlichungspflichten nach §23c Abs.1 EnWG

§23c Abs.3 Nr.1 - Jahreshöchstlast je Netz- oder Umspannebenen

Netz- und Umspannebenen	Zeitgleiche Jahreshöchstlast - nach Netz- und Umspannebene - Strom (kW)
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS)	120.603
Mittelspannung (MS)	127.193
Mittelspannung/Niederspannung (MS/NS)	89.152
Niederspannung(NS)	83.121

[Lastverlauf HS/MS](#)

[Lastverlauf MS](#)

[Lastverlauf MS/NS](#)

[Lastverlauf NS](#)

§23c Abs.3 Nr.7 - Netzverluste je Netz- oder Umspannebene

Netz- und Umspannebenen	Netzverluste absolut	
	(kWh)	Netzverluste relativ (%)
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS)	4.580.866	0,50%
Mittelspannung (MS)	5.207.086	0,79%
Mittelspannung/Niederspannung (MS/NS)	5.403.051	1,28%
Niederspannung(NS)	15.273.911	3,77%

Der Preis betrug 17,31
ct/kWh.

§23c Abs.3 Nr.3 & 4 - Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

Die Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden wird, bedingt durch das analytische Bilanzierungsverfahren, in der Restlastkurve

[Restlastkurve als Lastgang](#)

[Netzverluste als Lastgang](#)

§23c Abs.3 Nr.5 - Höchstentnahme

Netz- und Umspannebenen	Höchstentnahmelast (kW)
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS)	89.459
Mittelspannung (MS)	120.700
Mittelspannung /Niederspannung (MS/NS)	90.311
Niederspannung (NS)	85.897

[Höchstentnahmelast HS/MS](#)

[Höchstentnahmelast MS](#)

[Höchstentnahmelast MS/NS](#)

[Höchstentnahmelast NS](#)

§23c Abs.3 Nr.6 - Summe aller Einspeisungen je Spannungsebene

Netz- und Umspannebenen	Summe Einspeisungen (kWh)
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS)	374.425.072
Mittelspannung (MS)	85.461.063
Mittelspannung/Niederspannung (MS/NS)	232.431
Niederspannung (NS)	16.150.421

[Einspeisungen HS/MS](#)

[Einspeisungen MS](#)

[Einspeisungen MS/NS](#)

[Einspeisungen NS](#)