

Veröffentlichungspflichten nach §23c Abs.3 EnWG - 2021

§23c Abs.3 Nr.1 - Jahreshöchstlast je Netz- oder Umspannebene

Netz- und Umspannebenen	Zeitgleiche Jahreshöchstlast - nach Netz- und Umspannebene - Strom (kW)
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS)	89.146
Mittelspannung (MS)	109.660
Mittelspannung/Niederspannung (MS/NS)	90.883
Niederspannung (NS)	86.987

Lastverlauf HS/MS

Lastverlauf MS

Lastverlauf MS/NS

Lastverlauf NS

§23c Abs.3 Nr.2 & 7 - Netzverluste je Netz- oder Umspannebene

Netz- und Umspannebenen	Netzverluste absolut (kWh)	Netzverluste relativ (%)
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS)	4.529.120	0,50
Mittelspannung (MS)	5.407.368	0,79
Mittelspannung/Niederspannung (MS/NS)	5.957.333	1,28
Niederspannung (NS)	15.609.506	3,49

Der Preis betrug 4,09 Cent/kWh

§23c Abs.3 Nr.3 & 4 - Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

Die Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden wird, bedingt durch das analytische Bilanzierungsverfahren, in der Restlastkurve dargestellt.

Restlastkurve als Lastgang

Netzverluste als Lastgang

§23c Abs.3 Nr.5 - Höchstentnahme

Netz- und Umspannebenen	Höchstentnahmelast (kW)
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS)	109.927
Mittelspannung (MS)	130.429
Mittelspannung/Niederspannung (MS/NS)	89.716
Niederspannung (NS)	84.200

Höchstentnahmelast HS/MS

Höchstentnahmelast MS

Höchstentnahmelast MS/NS

Höchstentnahmelast NS

§23c Abs.3 Nr.6 - Summe aller Einspeisungen je Spannungsebene

Netz- und Umspannebenen	Summe Einspeisungen (kWh)
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS)	360.588.173
Mittelspannung (MS)	82.833.548
Mittelspannung/Niederspannung (MS/NS)	297.872
Niederspannung (NS)	8.994.495

Einspeisungen HS/MS

Einspeisungen MS

Einspeisungen MS/NS

Einspeisungen NS