

Veröffentlichungspflichten nach §23c Abs.3 EnWG - 2023

§23c Abs.3 Nr.1 - Jahreshöchstlast je Netz- oder Umspannebenen

Netz- und Umspannebenen	Zeitgleiche Jahreshöchstlast - nach Netz- und Umspannebene - Strom (kW)
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS)	115.712
Mittelspannung (MS)	121.028
Mittelspannung /Niederspannung (MS/NS)	84.023
Niederspannung (NS)	78.369

[Lastverlauf HS/MS](#)

[Lastverlauf MS](#)

[Lastverlauf MS/NS](#)

[Lastverlauf NS](#)

§23c Abs.3 Nr.2 & 7 - Netzverluste je Netz- oder Umspannebene

Netz- und Umspannebenen	Netzverluste absolut	
	(kWh)	Netzverluste relativ (%)
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS)	4.478.727	0,50
Mittelspannung (MS)	5.189.611	0,79
Mittelspannung /Niederspannung (MS/NS)	5.471.523	1,28
Niederspannung (NS)	15.049.747	3,71

Der Preis betrug 35,11 ct/kWh.

§23c Abs.3 Nr.3 & 4 - Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

Die Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden wird, bedient durch das analytische Bilanzierungsverfahren, in der Restlastkurve

[Restlastkurve als Lastgang](#)

[Netzverluste als Lastgang](#)

§23c Abs.3 Nr.5 - Höchstentnahme

Netz- und Umspannebenen	Höchstentnahmelast (kW)
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS)	88.534
Mittelspannung (MS)	115.842
Mittelspannung /Niederspannung (MS/NS)	85.115
Niederspannung (NS)	80.688

[Höchstentnahmelast HS/NS](#)

[Höchstentnahmelast MS](#)

[Höchstentnahmelast MS/NS](#)

[Höchstentnahmelast NS](#)

§23c Abs.3 Nr.6 - Summe aller Einspeisungen je Spannungsebene

Netz- und Umspannebenen	Summe Einspeisungen (kWh)
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS)	363.460.618
Mittelspannung (MS)	100.343.825
Mittelspannung /Niederspannung (MS/NS)	19.521
Niederspannung (NS)	11.815.805

[Einspeisungen HS/MS](#)

[Einspeisungen MS](#)

[Einspeisungen MS/NS](#)

[Einspeisungen NS](#)